

VELUX Italia s.p.a. socio unico
Via Strà 152
37030 Colognola ai Colli VR

Tel. 045 6173 666
Fax 045 6150 750
www.velux.it

Partita IVA 01337770232
Codice fiscale 03726650157
Cap.Soc.Int.Vers. € 400.000
R.E.A. Verona n. 159928
Registro Imprese VR

Colognola ai Colli, _____

Attestazione trasmittanza termica $U_m(U_w)$ finestre GGU e GPU con vetro 65

(Sostituzione di serramenti secondo quanto previsto dall'art. 345 della Legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti e confermata dalla Legge finanziaria n. 220 del 13 Dicembre 2010)

La ditta **VELUX Italia s.p.a.** con sede in Via Strà 152, Colognola ai Colli (VR)

ATTESTA

che la fornitura di finestre installate nell'immobile di proprietà di

sito in _____

,è conforme a quanto previsto dal DM 26 gennaio 2010.

In particolare, si dichiara che:


1. la trasmittanza termica del vetrocamera U_g è di **0,5 W/m²K** ed è stata determinata mediante misura in laboratorio eseguita presso l'istituto **ift** ROSENHEIM;
2. la trasmittanza termica della finestra da tetti (telaio+anta+ vetrocamera) U_m è di **1,0 W/m²K** ed è stata determinata mediante misura in laboratorio, così come previsto dalla norma UNI EN ISO 12567-2:2005, eseguita presso l'istituto **ift** ROSENHEIM;

Il valore U_m , tenendo conto di quanto specificato nell'allegato E.1 della UNI EN 14351-1:2006, si ritiene trasferibile a tutte le finestre con superficie fino a 2,3 m².

Allegati alla presente attestazione:

- Rapporto di prova della misura in laboratorio del valore U_g di trasmittanza termica del vetrocamera installati sui serramenti oggetto di fornitura;
- Rapporto di prova della misura in laboratorio della finestra U_m emesso dal Laboratorio **ift** ROSENHEIM

VELUX Italia s.p.a.



Massimo Buccilli